



# CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES BÂTIMENTS - CECB®

|                         |                                       |                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de bâtiment:  | Habitat individuel                    | <br><b>JU-00000521.01</b> |
| Année de construction:  | 1962                                  |                                                                                                              |
| Nom de projet/ Adresse: | Rue de la Liberté 69<br>2802 Develier |                                                                                                              |
| N° EGID:                | 974229_0                              |                                                                                                              |



| Données (valeurs calculées, Qh,eff)                         |               | Authentification                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Efficacité de l'enveloppe:                                  | 70 kWh/(m²a)  | Date d'établissement:                                                                                                             | 02.11.2017 |
| Efficacité énergétique globale:                             | 188 kWh/(m²a) | Émetteur (expert):<br>Yann Charmillot<br>Eco6therm Sàrl<br>Rue du Montchemin 18<br>2832 Rebeuvelier                               |            |
| Equivalent-CO2:                                             | 36 kg/(m²a)   |                                                                                                                                   |            |
| <b>Besoin énergétique</b><br>(Consommation moyenne mesurée) |               | Tampon, signature:<br>ECO6THERM SÀRL<br>INSTALLATIONS SOLAIRES<br>ENERGIES RENOUVELABLES<br>RUE MONTCHÉMIN 18<br>2832 REBEUVELIER |            |
| Énergie auxiliaire et ménagère:                             | 6'800 kWh/a   |                                                                                                                                   |            |
| Chauffage:                                                  | 17'640 kWh/a  |                                                                                                                                   |            |
| Eau chaude:                                                 | 1'960 kWh/a   |                                                                                                                                   |            |

